



JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o.

Podšmihel 1e, SI-3270 Laško

T: +386 (0)3 734 44 00, F: +386 (0)3 734 44 20

TRR: 61000-0012918807, 19100-0010269250

ID št. za DDV: SI48279242, Mat. številka: 5255317

http://www.komunala-lasko.si

info@komunala-lasko.si



datum:

23.8.2022

št.

URBI

289/22 2179

Urbi d.o.o.
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana

Laško, 17.8.2022

Naš znak: IV/ 048 - 2022

Zadeva: Prvo mnenje »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Taborje II za del območja urejanja prostora – EUP LAU-5«

Spoštovani!

Na osnovi vaše vloge, katero smo jo prejeli po elektronski pošti, vam kot izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo – vzdrževanje vodovoda v občini Laško, javno pooblastilo Občine Laško št. 35403-0021/2016, z dne 31.5.2016, izdajamo prvo mnenje k »**Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Taborje II za del območja urejanja prostora – EUP LAU-5**« na parc. št. 120/5, *239/1 in 119/2, k.o. Reka, Pripravlavec Občina Laško, Mestna ul. 2, 3270 Laško.

Mnenje izdajamo na podlagi vloge in priložene dokumentacije URBI-2179, projektant Urbi d.o.o., in pod naslednjimi pogoji:


- Predvidena objekta se priključita na javni vodovod DN 100, kateri poteka v cesti cesta na Svetino. Priključka se izvedeta preko navrtne ga zasuna ter cevi fi 32, priključek se zaključi z vodomernim jaškom v katerem je nameščen vodomernik.
- Vsa dela, je potrebno izvesti po pravilu stroke in na podlagi sprejetega tehničnega pravilnika o javnih vodovodih v občini Laško, Uradni list RS, št. 27/2017, z dne 2.6.2017.
- Vse morebitne poškodbe javnega vodovoda krije investitor

S spoštovanjem!

Zadevo pripravil: Ivan Verbovšek, inž. str. 

Marjan Salobir, dipl. inž. gradb.
Vodja tehnično operativnega sektorja

Tomaž Novak univ. dipl. inž. geod.
Direktor



Dostavljeno:
naslov,
arhiv, tu.

