ZAVRATE: priklop na obstoječi vodovod PE DN125 (Kal - Brezno)
navezava na višini 557 m.n.v., AB jašek, dovoljeni odvzem vode: 1,5 l/s
maksimalni tlak: 4,5 bar; povprečni tlak: 1,7 bar; minimalni tlak: 1,5 bar (vir: meritve, investitor)
(opomba: tlak, na točki priključitve, lahko pade tekom dneva na 0 bar, vir: Pivovarna Laško d.d.)



Legenda:
- PE100 DN110, 16 bar
- Duktil DN100
- PE100 DN110, 16 bar (obstoječe cevi)

Točka	
Stacionaža	km
Vrsta voda	
Kote terena	m.n.v.

285.00

Projektant:

OPTIMUS INŽENIRING D.O.O.
Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje
Hramše 28, 3204 Dobrna

Investitor:
Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

Objekt: Vodovod Rožica 1 faza in rekonstrukcija transportnega voda ODSEK 3

Odgovorni vodja projekta: ii. ESZ/ZAPS Peter RUŠNIK d.i.g. G-3160 podpis:
Odgovorni projektant: ii. ESZ/ZAPS Peter RUŠNIK d.i.g. G-3160 podpis:
Projektant: ii. ESZ/ZAPS podpis:
Rok JAMNIKAR u.d.g.i.

Del projekta / načrt: 3.1 - Načrt gradbenih konstrukcij
Načrt vodovoda

Vsebina / naslov risbe: HIDRAVLIČNI PROFIL_VODOVOD

Vrsta dokumentacije:	PZI	Št. načrta:	15-2017-O3	Merilo:	1:5000/500
Št. projekta:	15-2017	Datum:	oktober 2018	List številka:	3.0