



## Občina Laško

Mestna ulica 2, 3270 Laško

ŽUPAN

---

Številka: 430-24/2020

Datum: 5.2.2024

### OBČINSKI SVET LAŠKO

Predlagam, da Občinski svet Laško na 9. seji obravnava naslednjo

#### **ZADEVO: PREDLOG ZAKLJUČNEGA POROČILA IZVEDBE PROJEKTA OSKRBE S PITNO VODO V SAVINJSKI REGIJI – 2. sklop**

##### **Gradivo pripravil:**

Oddelek za gospodarske javne službe okolje in prostor, Režijski obrat

##### **Predstavnik predlagatelja na seji:**

Luka Picej, vodja Režijskega obrata

##### **Gradivo obravnaval/i:**

- Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, dne 31.1.2024

##### **Pristojnost in pravna podlaga:**

- 21. Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št.79/15 UPB1, 68/18, 61/19, 157/20),

##### **Finančne obveznosti:**

Predlagano gradivo ima posreden vpliv na proračunsko postavko 09329 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo, saj se vzdrževanje vodovoda izvaja na JP Komunala Laško.

Predlagam, da Občinski svet Laško v zvezi s predloženo zadevo sprejme naslednja

##### **sklepa:**

- 1.) Občinski svet Laško sprejme zaključno poročilo izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo v Savinski regiji – 2. sklop v predloženi vsebini.
- 2.) Občinski svet Laško na podlagi zaključnega poročila izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo v Savinski regiji – 2. sklop novo zgrajeni vodovodni sistem prenese v vzdrževanje na JP Komunala Laško.

Marko Šantej,  
župan

## **Obrazložitev:**

### **1. Ocena stanja in razlogi za sprejem**

V skladu s sprejeto strategijo vodooskrbe v letih 2015 do 2025 je občina leta 2015 pristopila k pripravi projektne in investicijske dokumentacije za izgradnjo vodovoda Ojstro – Tovsto - Zahum – Brstnik. Po takratni zasnovi je projektantsko podjetje Vodnogospodarski biro iz Maribora pripravilo idejne podlage, projekt za gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo. Pridobile so se služnostne pogodbe, gradbeno dovoljenje, pa je bilo izdano v letu 2018.

Osnovne karakteristike primarnega vodovoda so:

- primarno omrežje v dolžini 9230 m
- VH Zahum s kapaciteto 30 m<sup>3</sup>
- črpališče Borovec
- VH s kapaciteto 25m<sup>3</sup> na vrhu Borovca

Za izvedbo projekta je občina pridobila sredstva Kohezijskega sklada v skladu s pogodbo o financiranju v višini 214.777,82 EUR.

Na podlagi javnega razpisa je kot najugodnejši ponudnik bil zbran podjetje Vodotehnik d.o.o. iz Žalca. Sklenjena pogodba je znašala 773.468,07 EUR brez DDV.

Izvajalec je bil uveden v delo v začetku maja 2021, pogodbeni rok za dokončanje gradnje in pridobitev uporabnega dovoljenja je znašal 18 mesecev.

Končna vrednost izvedbe projekta znaša 881.597,76 EUR neto. Povišanje investicijske vrednosti izhaja iz spremembe energenta (diesel – električna energija) in zaradi postavitve objekta črpališča.

Nadzor nad deli je vršilo podjetje Hidrosvet d.o.o. katerega osnovna pogodba je znašala 29.640,00 EUR neto. Končna vrednost nadziranja projekta je znašala 38.441,27 EUR.

Koncem leta 2023 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje s strani UE Laško št.: 351-294/2023-6220-10.

Sredstva izvedbe so bila zagotovljena na proračunski postavki 09343 Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop na NRP-ju OB057-19-0020.

### **2. Cilji in poglavitne rešitve sprejema**

Cilj celotne operacije "Oskrba s pitno vodo v Savinjski regiji – 2. sklop" je izgradnja vodovoda Ojstro-Tovsto-Zahum-Brstnik s priključitvijo na javno vodovodno omrežje 40 gospodinjstev oz. 108 oseb.

### **3. Ocena finančnih posledic sprejema sklepa**

Predlagano gradivo ima posreden vpliv na proračunsko postavko 09329 Izvajanje GJS oskrbe s pitno vodo, saj se vzdrževanje tega vodovoda izvaja na JP Komunala Laško.

### **4. Obrazložitev posameznih členov**

/

### **5. Mnenje delovnega telesa/delovnih teles, ki je/so obravnaval/i gradivo:**

Odbor za Urejanje prostora in komunalne dejavnosti se strinja z gradivom in predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagana sklepa.

## **6. Predlog za sprejem sklepa**

Glede na pozitivno mnenje delovnega telesa se predlaga sprejem obeh sklepov.

Pripravil/a:

Luka Picej, vodja  
režijskega Obrata

Andrej Kaluža,  
Vodja Oddelka za GJSOP