

Upoštevati je potrebno:

Javna cesta (javna pot JP701771 Jager - Selič) na odseku Sp. Rečica 191a - Sp. Rečica 200 se v celoti rekonstruira v dolžini 680m.

Javna cesta (lokalna cesta) na odseku Sp. Rečica 191a (od AB jaška KT16) do Sp. Rečica 164 (obstoječe črpališče KT20) se v celoti preplasti zgornji sloj asfalta v debelini 4 cm. Dolžina odseka je 700m + 70m odsek do črpališča.

Pred nabavo in vgradnjo materiala, fazonov, zasunov, ... je potrebno vse meritve in kontrole izvesti na terenu.

Sekundarne vode in hišne priključke je potrebno pred izvedbo uskladiti z upravitelcem vodovodnega omrežja (Komuna Laško), naročnikom (občina Laško) in lastniki zemljišč.

OBSTOJEČE ČRPALIŠČE

KT20:
NAVEZAVA NA OBSTOJEČE CEVI

Legenda:

Vodovod obstoječi
PE100 DN110mm PN16
PE100 DN225mm PN16

Vodovod sekundar
(ni predmet PZI)

Projektant:
OPTIMUS
INŽENIRING D.O.O.
PROJEKTIRANJE, INŽENIRING IN TEHNIČNO SVETOVANJE
HRAMŠE 28, 3204 DOBRNA

Investitor:
Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

Objekt::
Vodovod Rečica 1 faza in
rekonstrukcija transportnega voda

Del projekta / načrt:
3.1 - Načrt gradbenih konstrukcij
Načrt vodovoda

Vsebina / naslov risbe:
Gradbena situacija
ODSEK 3

Odgovorni vodja projekta:
Peter RUŠNIK d.i.g.
št. IZS/ZAPS: G-3160
podpis:

Odgovorni projektant:
Peter RUŠNIK d.i.g.
št. IZS/ZAPS: G-3160
podpis:

Rok JAMNIKAR u.d.g.i.

Vrsta dokumentacije:
PZI

Št. načrta:
15-2017-O3

Merilo:
1:500

Št. projekta:
15-2017

Datum:
oktober 2018

List številka:
2.3

Sekundarne vode in hišne priključke je potrebno pred izvedbo uskladiti z upravljavcem vodovodnega omrežja (Komunala Laško), naročnikom (občina Laško) in lastniki zemljišč.

Vodovod sekundarni
(ni predmet PZI)

List številka: 23