



Prerez C-C M 1 . 25




Beton C25/30 (XC2, PV-II, XF2)  
Podložni beton C8/10  
Armatura BSt 500S  
Armatura BSt 500M  
zaščitni sloj:  $a=4.0\text{ cm}$

Opomba: Pri betoniranju zgornje plošče se pustijo odprtine za električne kable za zunanjo elektro omarico


Tloris A-A M 1 : 25



Prerez B-B M 1 : 25



GRADBENI NAČRT  
PREČRPALIŠČA  
M 1 : 25

sprememba	opis spremembe			datum	podpis
naročnik:			projekt:		
<p>OBČINA LAŠKO</p> <p>Mestna ulica 2</p> <p>3270 LAŠKO</p>			<p>VODOVOD OJSTRO -</p> <p>TOVSTO - ZAHUM - BRSTNIK</p>		
izvajalec:			načrt:		
 <p><b>VODOVODOPRISILNIŠKO</b> <b>MRIBOR d.o.o.</b> 2000 MARIBOR, Glavni trg 18a</p>			<p>3.2 -PREČRPALIŠČE</p>		
ime in priimek		id. številka		vsebina/naslov risbe:	
odg. vodja projekta	V. STRMŠEK udig	G-0498		GRADBENI NAČRT	
projektant	V. STRMŠEK udig	G-0498		PREČRPALIŠČA	
izdelal	M. BRATUŠA lg			faza:	
št. projekta:	3434/13	oznaka načrta:	datum:	PZI	merilo:
št. načrta:	3434/13-3.2	3.2	November 2017	1 : 25	
dopolnitev:			avtor risbe:		
			VGB Maribor		
			št. risbe/lista:		
			G 2.0		