



Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel nad vodovodom



Brez zaščitne cevi za kabel
 $d \geq 50$ cm za magistralne cevovode
 $d \geq 30$ cm za priključne cevovode

Z zaščitno cevjo za kabel
 $d < 50$ cm za magistralne cevovode
 $d < 30$ cm za priključne cevovode

Križanje energetskega kabla in vodovoda - kabel pod vodovodom



Spr.	Opis spremembe				Datum		Podpis
Investitor:	OBČINA LAŠKO MESTNA ULICA 2 3270 LAŠKO			Objekt / Lokacija: VODOVOD OJSTRO – TOVSTO – ZAHUM – BRSTNIK KRIZANJA Z EL. VODI			
Izvajalec:	bp biro BOJAN POTOČNIK ing. el., s.p. Projektiranje, nadzor in svetovanje v elektrotehniki Spodnje Jablane 7, 2326 Čirkovce			Vsebina / naslov risbe: Električne inštalacije in električna oprema Križanje energetskega kabla z vodovodom			
Kontaktna oseba	Bojan POTOČNIK, bojan.potocnik@siol.net, tel: (02) 320 54 98, fax: 05 99 50 819						
	Ime	Id.št.	Podpis				
Odgovorni projektant:	Bojan POTOČNIK inž. el.	E-0356					
	Merilo	Datum	junij 2019	Šifra dejavnosti:	7 1 . 1 2 9	Vrsta projekta	P Z I
Id.št. pri IZS: 1054	Št. proj: 3434/13	Št. načrta: 15903		Matična št.:	5 3 8 8 6 1 7 0 0 0	Št.pril.:	E 4 – KR 6